

UG. 6220.11.2016

### OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 roku poz. 353), zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.)

#### podaję do publicznej wiadomości informację:

o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku:

**GMINY JEŻEWO**

**Ul. Świecka 12**

**86-131 Jeżewo**

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „**Budowa ujęcia wód podziemnych-studni dla potrzeb wodociągu wiejskiego w miejscowości Taszewskie Pole, gmina Jeżewo**”.

Niniejszy wniosek został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jeżewo [www.bip.ug-jezewo.lo.pl](http://www.bip.ug-jezewo.lo.pl) w zakładce ochrona środowiska.

W zakresie przedsięwzięcia jest:

wykonanie otworu studziennego, który wykorzystany zostanie do zaopatrzenia w wodę mieszkańców wsi Taszewskie Pole, Piskarki, Białe, Lipienki, część wsi Taszewo, Taszewko i Jeżewo.

Woda będzie przeznaczona na cele pitno-gospodarcze mieszkańców wyżej wymienionych wsi oraz na potrzeby przeciwpożarowe. Miejsce ujęcia wody wyznaczone jest na działce ewidencyjnej nr 44/8 w miejscowości Taszewskie Pole, obręb Taszewskie Pole, Gmina Jeżewo.

Stacja uzdatniania wody w miejscowości Taszewskie Pole w zakresie zaopatrzenia w wodę, bazuje na dwóch studniach głębinowych, gdzie pierwsza z nich z utworów trzeciorzędowych (SW nr1), ze względu na silne piaszczenie, nie może być już eksploatowana-nawet awaryjnie.

Natomiast drugie ujęcie wody z utworów czwartorzędowych (SW nr3), stanowi aktualnie podstawowe i jedyne źródło wody dla wodociągu grupowego w Taszewskim Polu. W związku z ustawicznym rozwojem terenów mieszkalnictwa oraz w związku z występującymi okresowo brakami wody i właściwego ciśnienia roboczego w istniejącej sieci wodociągowej, w związku ze znacznie zwiększonym zapotrzebowaniem na wodę, szczególnie w okresie letnim, zachodzi konieczność budowy kolejnego ujęcia wody – studni głębinowej.

W zakresie przedsięwzięcia przewiduje się realizację robót budowlanych polegających na wykonaniu:

Wykonanie wiercenia utworu hydrologicznego, który polega na wykonaniu systemem udarowym w dwóch kolumnach rur:

- Ø 20" do głębokości 40 m,

- Ø 18" do głębokości 75 m ( uwzględniając warunki geologiczne do ±20%).

Do eksploatacji przewiduje się ująć warstwę wodonośną przewidzianą w przelocie głębokości 50-75m filtrem PCV siatkowym lub szczelinowym o następującej konstrukcji:

- rura profilowa wykonana z rur PCV  $\varnothing$  280 mm ok. ca 2,0 m,
- część robocza wykonana z rur PCV, perforowanych z siatką nylonową lub szczelinowych o dł. części roboczej 18 m i średnicy 280 mm,
- rura nadfiltrowa  $\varnothing$ 280 mm wprowadzona do powierzchni terenu.

Konstrukcję i technologię wykonania otworu hydrogeologicznego określono na podstawie projektu robót geologicznych opracowanego przez uprawnionego geologa Panią Wiesławę Wiśniewską.

W zakresie przedsięwzięcia oprócz wykonania wiercenia studni głębinowej, przewiduje się także wykonanie wykopów liniowych pod rurociąg i kable elektryczne oraz wykonanie rurociągu z rur PVC o średnicy DN do 200mm o długości do ok. 180m i obudowy studni z kręgów betonowych o średnicy DN 1500mm i głębokości do 3,0m od powierzchni terenu.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 i art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 roku, poz. 353) w związku z §3 ust. 1 pkt. 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2016 roku, poz. 70), organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedmiotowej inwestycji jest Wójt Gminy Jeżewo.

Konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia stwierdza Wójt Gminy Jeżewo po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu.

Strony postępowania zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Jeżewo, ul. Świecka 12, 86-131 Jeżewo, pokój nr 8 w godzinach 7<sup>15</sup> – 15<sup>00</sup>.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy adres internetowy [www.bip.ug-jezewo.lo.pl](http://www.bip.ug-jezewo.lo.pl) (zakładka ochrona środowiska) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w sołectwie Taszewskie Pole.

Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Jeżewo ul. Świecka 12, 86-131 Jeżewo, w godzinach pracy Urzędu Gminy, w terminie 21 dni od podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Jeżewo.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej (do protokołu), za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy ([ugjezewo@ug-jezewo.lo.pl](mailto:ugjezewo@ug-jezewo.lo.pl)). Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. u. z 2016 rok, poz. 23) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego doręczenia.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca.
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Jeżewie
3. Sołtys wsi Taszewskie Pole – z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń w sołectwie.
4. BIP Urzędu Gminy w Jeżewie
5. Strony postępowania według wykazu
6. a/a

  
WÓJT  
Mieczysław Piłkuła