

UG.6220.12.2016

### OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku, nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 74 ust. 3 i art. 75 ust.1 pkt. 4 Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 rok poz. 353) w związku z § 3 ust. 1 pkt. 68 i 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.)

#### podaję do publicznej wiadomości informację:

o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku:

**GMINY JEŻEWO**

**Ul. Świecka 12**

**86-131 Jeżewo**

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „**BUDOWA UJĘCIA WODY, STACJI UZDATNIANIA ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI PIĘCMORGI, GMINA JEŻEWO**”

Niniejszy wniosek został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jeżewo [www.bip.ug-jezewo.lo.pl](http://www.bip.ug-jezewo.lo.pl) w zakładce ochrona środowiska.

W zakresie przedsięwzięcia jest:

1. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków.
2. Wykonanie otworu hydrogeologicznego – studni głębinowej dla zaopatrzenia w wodę mieszkańców.
3. Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody wyposażonej w urządzenia uzdatniające dobrane zgodnie z technologią.
4. Budowa drogi dojazdowej do ujęcia i stacji uzdatniania wody oraz ogrodzenia.
5. Budowa odstojników i rurociągu na wody popłuczne ze stacji uzdatniania do cieku melioracyjnego.
6. Wykonanie przyłącza energetycznego i kanalizacyjnego do ujęcia wody i stacji uzdatniania.

W zakresie otworu hydrologicznego – studni głębinowej przewiduje się realizację robót budowlanych polegających na:

Wykonaniu wiercenia otworu hydrologicznego, do głębokości 85m od poziomu terenu, z utworów czwartorzędowych, systemem udarowym w dwóch kolumnach rur:

- Ø 20" do głębokości 45 m,
- Ø 18" do głębokości 85 m ( uwzględniając warunki geologiczne do ±10%).

Do eksploatacji przewiduje się ująć warstwę wodonośną przewidzianą w przelocie głębokości 50-85m filtrem PCV siatkowym lub szczelinowym o następującej konstrukcji:

- rura podfiltrowa wykonana z rur PCV Ø 280 mm ok. ca 2,0 m,
- część robocza wykonana z rur PCV, perforowanych z siatką nylonową lub szczelinowych o dł. części roboczej 10 m i średnicy 280 mm,
- rura nadfiltrowa Ø280 mm ok. 10 mb, wprowadzona do powierzchni terenu.

Konstrukcję i technologię wykonania otworu hydrogeologicznego określono na podstawie projektu robót geologicznych opracowanego przez uprawnionego geologa Panią Wiesławę Wiśniewską.

W zakresie sieci wodociągowej, przewiduje się położenie rurociągu z:

- rur PCV Ø 160 mm ok. 1400 m,
- rur PCV Ø 110 mm ok. 1850 m,
- rur PCV Ø 90 mm ok. 3250m,

Razem długość projektowanych sieci ok. 6500m.

-budowa przyłączy do budynków planowana jest o długości ok.2600m z rur PE 40 mm.

W zakresie przedsięwzięcia przewiduje się także wykonanie wykopów liniowych pod rurociągi i kable elektryczne oraz wykonanie rurociągu z rur PVC o średnicy DN do 200mm o długości do ok. 50m i obudowy studni z kręgów betonowych o średnicy DN 1500mm i głębokości do 3,0m licząc od powierzchni terenu.

Przedsięwzięcie jest zlokalizowane na terenie Wschodniego Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 i art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 roku, poz. 353), organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedmiotowej inwestycji jest Wójt Gminy Jeżewo.

Konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia stwierdza Wójt Gminy Jeżewo po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu.

W niniejszym postępowaniu administracyjnym bierze udział powyżej 20 stron ( właścicieli działek objętych inwestycją przez które przebiega projektowana sieć i przyłącza oraz działek bezpośrednio graniczących z miejscem planowanego przedsięwzięcia).

Strony postępowania zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Jeżewo, ul. Świecka 12, 86-131 Jeżewo, pokój nr 8 w godzinach 7<sup>15</sup> – 15<sup>00</sup>.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy [www. bip.ug-jezewo.lo.pl](http://www.bip.ug-jezewo.lo.pl) ( zakładka ochrona środowiska) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w sołectwie Pięćmorgi.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016roku,, poz. 23 ze zmianami) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Otrzymują:

1. BIP Urzędu Gminy Jeżewo.
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jeżewo i w sołectwie Pięćmorgi.
3. Wnioskodawca.
4. a/a

